

年 月 日
四国化成建材株式会社

「ネオ漆喰Ⅱ」品質規格書

商品名	ネオ漆喰Ⅱ
型式コード	NSK2
ホルムアルデヒド 放散等級区分	F☆☆☆☆
	日本建築仕上材工業会
	2312012

主成分		消石灰、麻スサ、角又
正味質量	基材	20kg/袋
使用方法	調合	壁材
	標準加水量	16kg/袋
	標準塗布面積	16.5 m ² /袋
梱包単位	包装	1 袋
有効期間（使用期限）		製造日より1年

「JIS A 6919 内装上塗用既調合しっくい」に準ずる自社測定結果

試験項目		判定基準	成績
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		表面にひび割れがないこと。	異状なし
付着強さ		0.1N/mm ² 以上。	0.1
耐変退色性	表面状態	ひび割れ、剥がれがないこと。	異状なし
	グレースケール (号)	3号以上	合格 (5)
耐アルカリ性A法		ひび割れ、膨れ、剥がれがなく、曇り変色が著しくないこと。	異状なし
耐アルカリ性B法		ひび割れ、膨れ、剥がれ、しわ、変色、艶の変化がないこと。	異状なし

※自社で測定したデータです。上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上